



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ГБ05.В03129

Срок действия с 13.07.2010 по 13.07.2013

№ 0422509

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГБ05  
НАНИО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО  
И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»,  
109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО «ЦСВЭ»,  
тел. /факс: +7 (495) 554-2494, 554-1238, 554-1257, 554-0150, 554-5042, 557-8244,  
558-8353, 558-8141, 743-6830. www.ccve.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Взрывозащищенные датчики давления (ТУ 4212-000-7718542411-05):  
серий DMP, DMK, LMP, LMK, DS, ХАСТ, НМР, DMD с маркировкой  
взрывозащиты 0ExiaПСТ4;  
в полевом корпусе серий ХАСТ, НМР – 1ExdПСТ5; DMD – 1ExdПСТ6;  
цифровой индикатор серии РА (ТУ 4212-000-7718542411-05) – 0ExiaПСТ4  
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),  
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98),  
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

КОД ОК 005 (ОКП):

42 1200

КОД ТН ВЭД России:

9026 20 200 9

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «БД СЕНСОР РУС»,  
РФ, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 37А  
ИНН 7718542411

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «БД СЕНСОР РУС»,  
РФ, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 37А  
Телефон: (495) 380-16-83; факс: (495) 380-16-81  
НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 240.2010-И от 18.06.2010 ИЛ ЦСВЭ  
(рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04);

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции  
№ 34-ПП/10 от 10.06.2010 ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За

Сертификат действителен с приложением на 4-х листах  
Инспекционный контроль – июнь 2011, июнь 2012



Руководитель органа

подпись

А.С. Залогин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Б.В. Чернов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации