

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 6

DS 6		XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
Избыточное (2...400 бар)		685								
Абсолютное (2...400 бар)		686								
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА									
0...2,0 бар	7 бар		2001							
0...5,0 бар	12 бар		5001							
0...10,0 бар	25 бар		1002							
0...20,0 бар	50 бар		2002							
0...50,0 бар	120 бар		5002							
0...100,0 бар	250 бар		1003							
0...200,0 бар	400 бар		2003							
0...400,0 бар	600 бар		4003							
Другой (указать при заказе)			9999							
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД										
нет				0						
1 PNP				1						
2 PNP				2						
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД										
нет					0					
Другой (указать при заказе)					9					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
M12x1 (5 конт.)						N10				
Другое (указать при заказе)						999				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
G 1/4" DIN 3852							300			
Другое (указать при заказе)							999			
УПЛОТНЕНИЕ										
Витон (FKM) ($P_N < 100$ бар)								1		
NBR ($P_N \geq 100$ бар)								5		
Другое (указать при заказе)								9		
УСТАНОВКИ										
стандартные установки BD SENSORS (тех. документацию)									000	
Другие (указать при заказе)									999	
ИСПОЛНЕНИЕ										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)										00R
Версия для кислорода										007
Другое (указать при заказе)										999

Пример

DS 6-685-2001-0-0-N10-300-1-000-00R